

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«№4 АРНАЙЫ МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



М03D5M3, Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейхан ауданы,
Магнитогорская көшесі, құрылыс I
Тел/факс: 8 (7212) 37-04-51, 37-05-52. E-mail: kar-schin-zpt@krg-edu.kz
"ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
ЖСК KZ85070102KSN3001000 БСК ККМФКZ2А БСН 961140000629

27.06.2024 № 01.3-3/131

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4»
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

М03D5M3, город Караганда, район Әлихан Бөкейхан,
улица Магнитогорская, строение I
Тел/факс: 8 (7212) 37-04-51, 37-05-52. E-mail: kar-schin-zpt@krg-edu.kz
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПНК KZ85070102KSN3001000 БНК ККМФКZ2А БИН 961140000629

Начальнику УЧС
г.Караганды
Полковнику гражданской
защиты Хабдулину Б.Б.

Администрация КГУ «Специальная школа-интернат №4» управления образования Карагандинской области, сообщает о том, что все выявленные нарушения согласно предписанию №87/ от 30.04.2024 г. были устранены в полном объеме.

Директор



Киргизбаева Г.М.

000069



«ҚР ТҰМ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАРДАМАЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ» ҚАРАҒАНДЫ
ОБЛАСТЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАРДАМАЛАР БАСҚАРМАСЫ
Түрік _____ Парақ / саны _____
Қолыңыз _____ Парақ / саны _____
24 27.06







План
мероприятий по устранению нарушений и замечаний
в ходе государственной аттестации организации образования,
проведенной посредством профилактического контроля без посещения

N/N	Выявленные замечания и нарушения	Содержание работы по устранению выявленных замечаний и нарушений	Срок устранения	Ответственные
1.	Не предоставлено санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с требованиями СНиП к объектам питания	Санитарно - эпидемиологическое заключение в соответствии объекта питания требованиям СНиП, имеется (прилагается)	Октябрь 2024 г.	Директор Киргизбаева Г.М.
2.	Не предоставлена справка о зарегистрированных правах (обременениях)	справка о зарегистрированных правах (обременениях) имеется (прилагается)	Октябрь 2024 г.	Директор Киргизбаева Г.М.
3.	Не предоставлен документ о соответствии здания КГУ «СШИ №4» требованиям санитарным правилам и гигиеническим нормативам	документ о соответствии здания КГУ «СШИ №4» требованиям санитарным правилам и гигиеническим нормативам – имеется (прилагается)	Октябрь 2024 г.	Директор Киргизбаева Г.М.
4.	Письмо №87 от 30.04.2024 г. в отдел ЧС г. Караганды по устранению выявленных нарушений, не было зарегистрировано, подтверждающий факт устранения выявленных нарушений по пожарной безопасности	Письмо №87 от 30.04.2024 г. в отдел ЧС г. Караганды по устранению выявленных нарушений, зарегистрировано, подтверждающий факт устранения выявленных нарушений по пожарной безопасности (прилагается)	Октябрь 2024г.	Директор Киргизбаева Г.М.

Информация по устранению выявленных нарушений на основании предписания об устранении нарушений № 87 от 30.04.2024г. Республиканского государственного учреждения « Управление по чрезвычайным ситуациям города Караганды департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях ,их характере)	Информация об устранению выявленных нарушений
1	На посту пропускного пункта (охраны) отсутствуют телефонные номера противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112». Основание: пункт 10 « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55	 <p>Пункт №1 На посту пропускного пункта телефонные номера противопожарной службы замечания устранены. Телефонные номера противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112» вывешены</p>
2	На дверях складских помещении нет знаков пожарной безопасности. Основание: пункт 17 « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55	 <p>Пункт № 2. На дверях складских помещении установлены знаки пожарной безопасности.</p>
3	Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии. Основание: пункт 6 « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55	 <p>Пункт № 3. Автоматическая пожарная сигнализация приведена в нормальное состояние.</p>
4	В здании устройства для само закрывания дверей содержатся в не исправном состоянии (3- этаж). Основание: пункт 19 « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55	 <p>Пункт № 4. В здании устройства для</p>

		самозакрываания дверей (3-этаж) исправлена
5	На 3 этаже школы отсутствует информация о месте хранения ключей люка чердачного помещения; Основание: пункт 28 « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55	 <p>Пункт №5 На люке чердачного помещения указана информация о месте хранения ключей</p>
6	В кабинетах № 301,209,201,104 огнетушители находятся в неисправном состоянии. Основание: пункт 18 « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55	 <p>.Пункт №6. Все огнетушители (кабинет № 301.209.201.104) в исправном состоянии.</p>
7	На 1 этаже левого крыла, двери на эвакуационном выходе открываются не по направлению выхода из здания. Основание: пункт 33 « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55	 <p>Пункт №7 Дверь эвакуационного выхода на 1-м этаже перестроен - открывается по направлению выхода из здания.</p>
8	Допускается эксплуатация незакрепленной электрической розеткой (117 кабинет). . Основание: пункт 86.подпункт 2. « Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55 .	 <p>Пункт № Электрическая розетка (117 кабинет) закреплена</p>

Во всех щитовых соединения и ответвления жил и проводов выполнены при помощи скруток. Основание: пункт 80 «Правила пожарной безопасности» утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55



Пункт

№ 9 Замечания по
соединения и ответвления жил и
проводов устранены – произведены
при помощи зажимов

Директор:



Киргизбаева Г.М.